Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
II kwartał 2025 rok

2025	SUW Serock-Nasielska	SUW Pułtuska	Serock Przedszkole Samorządowe	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep wielobranżowy Stasi Las, ul. Główna	Agencja Ubezpieczeniowa Stasi Las-Długa 2A	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zabłocie	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Nowa Wieś ul. Serocka	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	0	N	0	0	0	0	0	26	34	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
jon amonowy	< 0,13	N	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,18	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	<5	N	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-
Mętność	0,40	N	0,82	0,55	0,47	0,85	0,21	0,27	0,36	0,28	1,0	0,69	0,92	0,31	0,29	0,30	0,46	0,30	0,32	0,46	0,89	0,99	0,76	0,64	0,82	0,59	0,65	0,70	1,0
pH	7,7	N	7,6	7,6	7,5	7,7	7,7	7,8	7,7	7,7	7,5	7,5	7,6	7,5	7,6	7,5	7,6	7,7	7,6	7,6	7,7	7,7	7,6	7,6	7,5	7,8	7,7	7,8	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	442	N	221	493	408	405	453	539	535	532	509	540	511	550	542	543	507	519	526	517	525	321	527	490	482	190	189	187	2500
Smak	1	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NW	NW	NW	1	1	1	1	1	
Zapach	1	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Dokument
podpisany przez
Leszek Błachnio
Data: 2025.07.10
13:11:48 CEST